

Twardość wody jest parametrem zmiennym jednak dla wody dostarczanej przez Aqua S.A. nie przekracza ona wartości podanych w tabeli zamieszczonej poniżej

Źródło zasilania	Twardość ogólna	
	mg CaCO ₃ /dm ³	°DH (stopnie niemieckie)
SUW Kobiernice, Soła I	< 100	< 5,6
SUW Kobiernice, Soła II i III	< 100	< 5,6
SUW Wapienica	< 40	< 2,2
SUW Straconka	< 90	< 5,1
SUW Wróblowice	< 80	< 4,5
Ujęcie „Mikuszowice”	< 70	< 3,9
Ujęcie „Polna”	< 110	< 6,2
Ujęcie „Bujaków”	< 110	< 6,2
SUW Szczyrk	< 50	< 2,8

Klasyfikacja twardości wody

Klasyfikacja twardości wody	Twardość ogólna	
	mg CaCO ₃ /dm ³	°DH (stopnie niemieckie)
Woda bardzo miękka	<89	< 5
Woda miękka	89÷178	5-10
Woda o średniej twardości	179÷267	10,1÷15
Woda o znacznej twardości	268÷356	15,1÷20
Woda twarda	357÷534	20,1÷30
Woda bardzo twarda	535÷890	30,1÷50
Woda wyjątkowo twarda	>890	>50